

पंढरपूर नगरपरिषद पंढरपूर

जा.क्र.पंनपं/अग्निशामक/२०१८

दिनांक:-

6 DEC 2018

वाचावे :- १) श्री मार्डन एज्युकेशन सोसायटी (अरिहंत पब्लीक स्कूल) पंढरपूर
१०१ / अ / १ब / १ / २ (मनिषानगर पंढरपूर) यांचा दिनांक २६-११-२०१८
रोजीचा अर्ज

२) फायर ऑडीट रिपोर्ट दिनांक २६-११-२०१८

आग्निशमन विभागा कडील ना-हरकत दाखला

- १) सदर ची इमारत मुख्य रस्त्या लगत आहे.
- २) इमारती भोवती अग्निशमन वाहन चारही दिशेने फिरण्यास पुरेशी मोकळी जागा उपलब्ध असणे बांधनकारक राहिल.
- ३) सादर केलेला नकाशा मध्ये कोणताही बदल करू नये. तसे अढळल्यास सादर प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात यावे.
- ४) सदर इमारतीचा फायर प्लॉन दिलेल्या सुचने प्रमाणे सुधारीत सादर करून मान्यता घेण्याची जबाबदारी आपली राहिल.
- ५) इमारतीत कोणताही वास्तु बदल किंवा अंतर्गत बदल करण्यास न.पा.कडील ना - हरकत घेणे बांधनकारक राहिल.
- ६) आग्निशमन वाहन इमारतीच्या कपांडुंड मध्ये जाईल अशा रितीने गेटची रुंदी ठेवावी.
- ७) अग्निशामक उपस्थानक पर्यवेक्षक यांनी केलेल्या पाहणी नुसार आपले इमारती मधील जमिनी खालील व छतावरील पाण्याची टाकीची क्षमता १०००० लिटर असणे आवश्यक आहे.
- ८) इमारतीत कोणत्याही प्रकारचा ज्वालाग्राही अथवा आगलागण्यास कारणीभूत पदार्थ / वस्तुंचासाठा करण्यास मनाई आहे.
- ९) इमारतीचे छतावरील पाण्याच्या हौदाचा वापर आपत्कालीन परिस्थितीत आग्निशमन यंत्रणेसाठी वापरता यावा अशी व्यवस्था करावी. इमारती मधील असलेले सर्व पाण्याच्या टाक्याचे पाईपलाईन चे कनेक्शन आपापसात (interconnected) जोडून घेण्यात यावेत.
- १०) अग्निशमन उपकरणे, फायरअलारम सिस्टिम, बसविलेचा पुनश्च अहवाल फायर ऑडीट रिपोर्टसह व संलग्न फार्मसह १८० दिवसात दाखल करणे बांधनकारक राहिल
- ११) फायर ऑडीट रिपोर्ट मधील त्रुटी व सुचनांचे तंतोतंत पालन करणे / पूर्तता करणे बांधनकारक राहिल.
- १२) सदर शाळेच्या इमारतीचे म.रा.वि.कं.चे प्रत्येक ६ माहिना नंतर विद्युतउपकरणे तपासणी अहवाल नगरपरिषदेकडे सादर करावे.
- १३) शाळेच्या इमारतीच्या वरील टाकी व पिण्याच्या पाण्याच्या टाकी आपतकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास बायपास वॉल करणे आवश्यक आहे.
- १४) शाळेच्या इमारती मधील ओला व सुका कुचरा वेगळा ठेवण्याची व्यावस्था करण्यात यावी.
- १५) शाळेच्या गेटची रुंदी अग्निशमन गाडी आत येईल एवढी ठेवण्यात यावी.

- १६) शाळेच्या प्रत्येक मजल्यावर अग्निशमन पोलिस इत्यादी अत्यवश्यक सेवेचे फलक ग्लोसाईन पध्दतीचे करून दर्शनी भागावर लावणे आपणावर बांधनकारक आहे.
- १७) इमारती मधील असलेल्या फायर हायड्रंट सिस्टिम ज्या एजन्सी कडून करून घेण्यात आलेल्या फायनल एन.ओ.सी च्या वेळी फार्म नं A व B जोडणे बांधनकारक राहिल.
- १८) वरील केलेल्या सुचनांचे पालन न केल्यास होणा-या दुर्घटनाची संपुर्ण जबाबदारी आपली राहिल. व तसे झाल्यास आपणावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक कायदा २००६ च्या कलमानुसार आपणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- १९) सदर चे ना - हरकत प्रमाणपत्र हे १२ महिने करिता वैध राहिल
- २०) तसेच नुतनिकरण दिलेल्या दिनांकापासुन एक वर्षेच्या आत फेर नुतनिकरण प्रकरण सादर करावे अन्यथा आपणाकडुन विलंब शुल्क आकारण्यात येईल.

वरील सुचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर हे ना- हरकत प्रमाणपत्र दिले असे.

उपस्थानक अग्निशामन पर्यवेक्षक
नगरपरिषद पंढरपूर

मुख्याधिकारी
नगरपरिषद पंढरपूर

